



Rotthausener Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-290
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail s.horn@hyg.de
Internet www.hyg.de
Unser Zeichen: W-196009-10-Ho
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Gelsenkirchen, 14.10.2010

Konformitätsprüfung zu hygienischen Anforderungen gemäß u.g. Regelwerke von Wickelfalzrohr mit glattem oder aufgesicktem Steckende bzw. von Teilen mit Lippengummis der Fa. Aerotechnik E. Siegwart GmbH (Kurzfassung)

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin Rotthausener Straße 19 49879 Gelsenkirchen
Auftraggeber:	Aerotechnik E. Siegwart GmbH Untere Hofwiesen 66299 Friedrichsthal
Prüfgegenstände:	Wickelfalzrohr
Gutachterin:	Dipl.-Ing. (FH) S. Horn
Grundlage der Prüfung:	- VDI 6022, Blatt 1 , 4/2006, „Hygienische Anforderungen an Raumluftechnische Anlagen und Geräte“ - DIN 1946, Teil 4 , 12/2008, „Raumluftechnische Anlagen Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens“ - DIN EN 13779 , 9/2007, „Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlage“

Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Proben bzw. Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn sich die gesetzlichen Grundlagen ändern und bei Produkten zusätzlich, wenn der untersuchte Prüfgegenstand verändert wird.

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Wie in unserem Gutachten mit dem Zeichen W-195497-10-Ho dargestellt, erfüllt das o.g. Wickelfalzrohr mit glattem oder aufgesicktem Steckende bzw. Teile mit Lippengummi der Fa. Aerotechnik E. Siegwart GmbH die hygienischen Anforderungen aller o.g. Regelwerke.

Gelsenkirchen, den 14.10.2010



(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie



(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie